

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

наименование органа по подтверждению соответствия

г. Алматы, ул. Жамбыла, 106Б

и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. 0020361



КСС № 0945387

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 23 ” января 2013 г.

№ KZ.7500361.01.01.26238

Действителен до “ 23 ” января 2016 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Горелки для жидкого топлива

Vitoflame 100/200/300

наименование, тип, марка продукции

2 8 . 2 1 . 1 1

Код КТВЭД

согласно Приложению КССП №

8 4 1 6 1 0 1 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕвразЭС

0408873 Серийное производство

изготовленная

Германия, "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

тип производства, размер партии

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в

ТР ПП РК от 23.01.09г. №42, ГОСТ 27824(п.4.1.3,4.2.1-4.2.5,4.2.7-4.2.13,

нормативно-правовые акты

4.6.1,4.6.2,4.6.5 - 4.6.8,4.6.15,4.6.16,4.7,4.8,5.1,5.2,5.4,5.5,5.13,

и/или нормативные документы и их пункты

5.14,5.16,6.1-6.3), ГОСТ 12.2.003-91(п.2.1.11), ГОСТ 12.1.003-83(п.2.3)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

D-35107 Allendorf (Eder), Germany

(нужное подчеркнуть)

имеет право сопровождать партию продукции копией сертификата

наименование

адрес

соответствия и маркировать продукцию знаком соответствия РК

3. Сертификат выдан на основании Сертификата СМК СТ РК ИСО 9001-2009

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

№ KZ.7500940.07.03.00035 от 23.01.2013г. ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

№ KZ.O.02.0940, протокола испытаний № M/125C-22 от 19.09.2012г.

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

ИЦ ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" № KZ.И.04.0360

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 5

инспекционный контроль СМК осуществляет ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

Маркировка и упаковка в соответствии с ТР ПП РК от 21.03.2008г. № 277



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Л. Инюшина

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Р. Касенов

подпись инициалы, фамилия

КССП № 0408873

к сертификату соответствия  
(декларации о соответствии) № KZ.7500361.01.01.26238

|            |                                                             |                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Код КТВЭД  | Наименование и<br>обозначение продукции,<br>ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
| Код ТН ВЭД |                                                             |                                                                  |

|   |            |                                                                                                                           |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8416101000 | Изготовитель - Германия, "Viessmann Werke GmbH & Co KG".                                                                  |
|   | 28.21.11   | Горелки для жидкого топлива Vitoflame 100/200/300                                                                         |
|   |            | Комплектация жидкотопливных горелок: звукоизолирующий внешний колпак;                                                     |
|   |            | жаровая труба из нержавеющей стали; форсунки; устройство управления горелкой; устройство ионизационного контроля горения; |
|   |            | электрический высоковольтный запальник; реле давления воздуха;                                                            |
|   |            | системный штекер для подсоединения к кабелю горелки контроллера котла;                                                    |
|   |            | соединительные кабели с системным штекером для подключения к горелке; жиклер и подогреватель жидкого котельного топлива;  |
|   |            | двумя топливными шлангами и топливным насосом с встроенным магнитоуправляемым клапаном.                                   |



Подпись руководителя органа по подтверждению  
соответствия или уполномоченного им лица  
(руководителя предприятия-изготовителя)

Л.Инюшина

\* - для юридического лица

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

наименование органа по подтверждению соответствия

г. Алматы, ул. Жамбыла, 106Б

и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. 0020361



КСС № 0945386

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 23 ” января 2013 г.

№ KZ.7500361.01.01.26237

Действителен до “ 23 ” января 2016 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Газовые горелки VitoFlame 100/200

согласно Приложению

2 8 . 2 1 . 1 1

наименование, тип, марка продукции

КССП № 0408872

Код КПВЭД

8 4 1 6 2 0 1 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕвразЭС

Серийное производство

изготовленная

Германия, "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

тип производства, размер партии

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в

ТР ПП РК от 23.01.09г. №42, ГОСТ 21204-97(п.4.1.2, 4.2.2-4.2.9, 4.2.11-

нормативно-правовые акты

4.2.15, 4.5.1-4.5.5, 4.6.1, 5.1-5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 6.1, 6.2),

и/или нормативные документы и их пункты

ГОСТ 12.2.003-91 (п.2.1.11), ГОСТ 12.1.003-83 (п.2.3)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

D-35107 Allendorf (Eder), Germany

(нужное подчеркнуть)

имеет право сопровождать партию продукции копией сертификата

наименование

адрес

соответствия и маркировать продукцию знаком соответствия РК

3. Сертификат выдан на основании Сертификата СМК СТ РК ИСО 9001-2009

испытаний аккредитованной лабораторией, протокола № от

№ KZ.7500940.07.03.00035 от 23.01.2013г. ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

№ KZ.O.02.0940, протокола испытаний № M/125C-21 от 19.09.2012г.

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

ИЦ ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" № KZ.И.04.0360

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 5

инспекционный контроль СМК осуществляет ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

Маркировка и упаковка в соответствии с ТР ПП РК от 21.03.2008г. № 277



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Л.Инюшина

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Р. Касенов

подпись инициалы, фамилия

Государственная система технического регулирования  
Республики Казахстан

КССП № 0408872

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия  
(декларации о соответствии) № KZ.7500361.01.01.26237

Перечень конкретной продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия  
(декларации о соответствии)

| Код КПВЭД  | Наименование и<br>обозначение продукции,<br>ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Код ТН ВЭД |                                                             |                                                                  |

1 8416201000  
28.21.11

Изготовитель - Германия, "Viessmann Werke GmbH & Co KG".  
Газовые горелки Vitoflame 100/200

Комплектация газовых горелок: звукоизолирующий внешний колпак;  
жаровая труба из нержавеющей стали; форсунки; устройство  
управления горелкой;  
устройство ионизационного контроля горения; электрический  
высоковольтный запальник;  
реле давления воздуха; системный штекер для подсоединения к кабелю  
горелки контроллера котла;  
комбинированная газовая арматура с настраиваемым регулятором  
давления газа, двумя магнитоуправляемыми запорными газовыми  
клапанами;  
реле контроля давления газа, с газовым фильтром, запорным газовым  
вентилем и предохранительным клапаном;  
соединительные кабели с системным штекером для подключения к  
горелке.



Подпись руководителя органа по подтверждению  
соответствия или уполномоченного им лица  
(руководителя предприятия-изготовителя)

подпись

Л.Инюшина  
инициалы, фамилия

\* - для юридического лица